


Consiglio - Ordine Avvocati Roma

*Commissione in Consiglio X
invio sul sito*

Da: prot.tribunale.roma@giustiziacert.it
Inviato: martedì 5 febbraio 2019 13:42
A: prot.ca.roma@giustiziacert.it; prot.procura.roma@giustiziacert.it;
segreteria.uepe.roma@giustiziacert.it; consiglio@ordineavvocatiroma.org;
camerapenediroma@pec.it
Oggetto: Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 05/02/2019.0001580.U
Allegati: Segnatura.xml; scans_temp_20190205133918_7216.pdf





TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRESIDENZA

FM

N. di Prot. 1580

Roma, 5 FEB 2019

Risposta a nota del N.

All. N.

OGGETTO: Analisi legionella.

Al Sig. Presidente f.f. della Sezione GIP-GUP
Al Sig. Presidente Aggiunto della Sezione GIP-GUP
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Assise
Ai Sigg. Presidenti delle Sezioni penali
Ai Sigg. Giudici del Settore penale
Tribunale - S F D F

Al Sig. Presidente delegato alla vigilanza
del rispetto delle norme previste
in materia di sicurezza – settore penale
Dott. Marcello Liotta

Ai Sigg. Funzionari direttori
le cancellerie ed uffici del Settore penale
Tribunale - S E D F

Ai Sigg. Rappresentanti Lavoratori Sicurezza (R.L.S.)
Tribunale - S E D E

Al Sig. R.S.P.P.
Ing. Paolo Vendittelli

Al Sig. Medico competente
Dott. Ivan Borrelli

c. p.c.

Al Sig. Presidente
della Corte di Appello
R O M A

Al Sig. Procuratore della Repubblica
R O M A

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile
e di Comunità - Ufficio Interdistrettuale di

Esecuzione Penale Esterna per il Lazio, l'Abruzzo
e il Molise
R O M A

Al Sig. Comandante Nucleo Tribunale CC
Tenente Colonnello Francesco Saverio Bernardo
R O M A

Al Sig. Vice Questore Aggiunto
Dott. Aurelio Metelli
R O M A

Al Sig. Funzionario Responsabile Comm. Coord.
Dott. Costanzo Savo
R O M A

Al Sig. Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
R O M A


Alla Camera Penale
R O M A

Comunichiamo che le analisi disposte all'esito dell'intervento di iperclorazione, effettuato per eliminare il batterio della legionella, hanno dato **risultato negativo**, non essendo risultata la presenza del predetto batterio in alcuno dei campioni esaminati.

Vengono, pertanto, contestualmente revocate le prescrizioni adottate in via precauzionale in data 11.01.2019, ad eccezione di quella relativa ai galleggianti dei serbatoi di umidificazione delle UTA degli edifici A e B che, allo stato, va confermata, atteso che i predetti impianti rimangono inattivi sino al momento di utilizzo dell'impianto di refrigerazione.

Le analisi saranno ripetute secondo le scadenze previste dalle linee guide del Ministero della Salute e, per gli impianti da ultimo indicati, in ogni caso prima della riattivazione.

Il Dirigente amministrativo

Marisa Liu


Il Presidente del Tribunale

Francesco Monastero
