GWA SRL
Via Fratta Rotonda Vado Largo, 4
03012 ANAGNI (FR)
Tel. +39 0775 769975
Fax +39 0775 769976

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1304 L

RAPPORTO DI PROVA N° 24.100/2022	RDP Sezione 7.8 MQ - Revisione 11	ANAGNI, 18/11/2022

Committente	MITSA srl Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Commessa	449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione	Acqua potabile •
Data e ora campionamento	08/11/2022 •
Campionamento eseguito da	Committente
Trasporto eseguito da	Tecnico G-LAB
Punto di campionamento	Edificio A, piano terra, bagno comune WC 27, lavabo sx - circuito caldo •
Luogo di campionamento	Tribunale ordinario di Roma - Città Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM •
Data ricezione	08/11/2022
Data inizio prova	08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento	* PT 1030 rev 12
Tipo campionamento	Istantaneo diretto
Riferimenti di legge	Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3

Analisi microbiologica

Parametri	Unità di misura	Metodica Utilizzata	Risultato	Limite Min di Cofidenza	Limite Max di Confidenza	Linee guida prevenzione e controllo Legionellosi All. 3
Ricerca e conta Legionella spp	UFC/l	ISO 11731:2017 (Procedura: nessun trattamento, trattamento termico e acido. Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar. Volume inoculato 0,1 ml)	< 100			100

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo • sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina ogni responsabilità. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Responsabile Analisi Microbiologiche
Dott.ssa Roberta Cristiani

Roberta Cristiani

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Francesca Proia

Laboratorio Analisi Ambientali - Dott.ssa PROIA FRANCESCA - G-LAB

(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S.M.I.
Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.
Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl.
Il campione viene conservato in laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giorni (campioni deteriorabili) o 15 giorni (campioni non deteriorabili).
UFC = Unità Formanti Colonie
L'incertezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova, è espressa come estesa con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95% secondo quanto previsto nella ISO 29201:2012 applicata dal laboratorio e indicata nella stessa unità di misura del risultato di prova.

GWA SRL
Via Fratta Rotonda Vado Largo, 4
03012 ANAGNI (FR)
Tel. +39 0775 769975
Fax +39 0775 769976

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1304 L

RAPPORTO DI PROVA N° 24.101/2022	RDP Sezione 7.8 MQ - Revisione 11	ANAGNI, 18/11/2022

Committente	MITSA srl
	Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Commessa	449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione	Acqua potabile •
Data e ora campionamento	08/11/2022 •
Campionamento eseguito da	Committente
Trasporto eseguito da	Tecnico G-LAB
Punto di campionamento	Edificio A, primo piano, bagno uomini WC 50, lavabo dx - circuito freddo •
Luogo di campionamento	Tribunale ordinario di Roma - Città Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM •
Data ricezione	08/11/2022
Data inizio prova	08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento	* PT 1030 rev 12
Tipo campionamento	Istantaneo diretto
Riferimenti di legge .	Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3

Analisi microbiologica

Parametri	Unità di misura	Metodica Utilizzata	Risultato	Limite Min di Cofidenza	Limite Max di Confidenza	Linee guida prevenzione e controllo Legionellosi All. 3
Ricerca e conta Legionella spp	UFC/l	ISO 11731:2017 (Procedura: nessun trattamento, trattamento termico e acido. Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar. Volume inoculato 0,1 ml)	< 100			100

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo • sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina ogni responsabilità. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Responsabile Analisi Microbiologiche
Dott.ssa Roberta Cristiani

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Francesca Proia

Dott.ssa PROIA FRANCESCA - Laboratori Analisi Ambientali - G-LAB

(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S.M.I.
Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.
Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl.
Il campione viene conservato in laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giorni (campioni deteriorabili) o 15 giorni (campioni non deteriorabili).
UFC = Unità Formanti Colonie
L'incertezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova, è espressa come estesa con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95% secondo quanto previsto nella ISO 29201:2012 applicata dal laboratorio e indicata nella stessa unità di misura del risultato di prova.

GWA SRL
Via Fratta Rotonda Vado Largo, 4
03012 ANAGNI (FR)
Tel. +39 0775 769975
Fax +39 0775 769976

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1304 L

RAPPORTO DI PROVA N° 24.102/2022	RDP Sezione 7.8 MQ - Revisione 11	ANAGNI, 18/11/2022

Committente	MITSA srl Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Commessa	449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione	Acqua potabile •
Data e ora campionamento	08/11/2022 •
Campionamento eseguito da	Committente
Trasporto eseguito da	Tecnico G-LAB
Punto di campionamento	Edificio A, secondo piano, bagno uomini WC 55, lavabo sx - circuito caldo •
Luogo di campionamento	Tribunale ordinario di Roma - Città Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM •
Data ricezione	08/11/2022
Data inizio prova	08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento	* PT 1030 rev 12
Tipo campionamento	Istantaneo diretto
Riferimenti di legge	Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3

Analisi microbiologica

Parametri	Unità di misura	Metodica Utilizzata	Risultato	Limite Min di Cofidenza	Limite Max di Confidenza	Linee guida prevenzione e controllo Legionellosi All. 3
Ricerca e conta Legionella spp	UFC/l	ISO 11731:2017 (Procedura: nessun trattamento, trattamento termico e acido. Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar. Volume inoculato 0,1 ml)	< 100			100

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo • sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina ogni responsabilità. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Responsabile Analisi Microbiologiche
Dott.ssa Roberta Cristiani

Roberta Cristiani

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Francesca Proia

Laboratorio Analisi Ambientali - PROIA FRANCESCA - G-LAB

(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S.M.I.
Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.
Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl.
Il campione viene conservato in laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giorni (campioni deteriorabili) o 15 giorni (campioni non deteriorabili).
UFC = Unità Formanti Colonie
L'incertezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova, è espressa come estesa con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95% secondo quanto previsto nella ISO 29201:2012 applicata dal laboratorio e indicata nella stessa unità di misura del risultato di prova.

GWA SRL
Via Fratta Rotonda Vado Largo, 4
03012 ANAGNI (FR)
Tel. +39 0775 769975
Fax +39 0775 769976

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1304 L

RAPPORTO DI PROVA N° 24.103/2022	RDP Sezione 7.8 MQ - Revisione 11	ANAGNI, 18/11/2022

Committente	MITSA srl Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Commessa	449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione	Acqua potabile •
Data e ora campionamento	08/11/2022 •
Campionamento eseguito da	Committente
Trasporto eseguito da	Tecnico G-LAB
Punto di campionamento	Edificio A, terzo piano, bagno donne WC 72, lavabo sx - circuito caldo •
Luogo di campionamento	Tribunale ordinario di Roma - Città Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM •
Data ricezione	08/11/2022
Data inizio prova	08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento	* PT 1030 rev 12
Tipo campionamento	Istantaneo diretto
Riferimenti di legge	Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3

Analisi microbiologica

Parametri	Unità di misura	Metodica Utilizzata	Risultato	Limite Min di Cofidenza	Limite Max di Confidenza	Linee guida prevenzione e controllo Legionellosi All. 3
Ricerca e conta Legionella spp	UFC/l	ISO 11731:2017 (Procedura: nessun trattamento, trattamento termico e acido. Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar. Volume inoculato 0,1 ml)	< 100			100

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo • sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina ogni responsabilità. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Responsabile Analisi Microbiologiche
Dott.ssa Roberta Cristiani

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Francesca Proia

Lab. Analisi Ambientali - Dott.ssa PROIA FRANCESCA - G-LAB

(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S.M.I.
Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.
Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl.
Il campione viene conservato in laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giorni (campioni deteriorabili) o 15 giorni (campioni non deteriorabili).
UFC = Unità Formanti Colonie
L'incertezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova, è espressa come estesa con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95% secondo quanto previsto nella ISO 29201:2012 applicata dal laboratorio e indicata nella stessa unità di misura del risultato di prova.

GWA SRL
Via Fratta Rotonda Vado Largo, 4
03012 ANAGNI (FR)
Tel. +39 0775 769975
Fax +39 0775 769976

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1304 L

RAPPORTO DI PROVA N° 24.104/2022	RDP Sezione 7.8 MQ - Revisione 11	ANAGNI, 18/11/2022

Committente	MITSA srl
	Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Commessa	449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione	Acqua potabile •
Data e ora campionamento	08/11/2022 •
Campionamento eseguito da	Committente
Trasporto eseguito da	Tecnico G-LAB
Punto di campionamento	Edificio A, quinto piano, bagno disabili WC 79, unico lavabo - circuito freddo •
Luogo di campionamento	Tribunale ordinario di Roma - Città Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM •
Data ricezione	08/11/2022
Data inizio prova	08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento	* PT 1030 rev 12
Tipo campionamento	Istantaneo diretto
Riferimenti di legge	Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3

Analisi microbiologica

Parametri	Unità di misura	Metodica Utilizzata	Risultato	Limite Min di Cofidenza	Limite Max di Confidenza	Linee guida prevenzione e controllo Legionellosi All. 3
Ricerca e conta Legionella spp	UFC/l	ISO 11731:2017 (Procedura: nessun trattamento, trattamento termico e acido. Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar. Volume inoculato 0,1 ml)	< 100			100

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo • sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina ogni responsabilità. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Responsabile Analisi Microbiologiche
Dott.ssa Roberta Cristiani

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Francesca Proia

Laboratorio Analisi Chimiche Ambientali - Dott.ssa FRANCESCA - G-LAB

(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S.M.I.
Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.
Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl.
Il campione viene conservato in laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giorni (campioni deteriorabili) o 15 giorni (campioni non deteriorabili).
UFC = Unità Formanti Colonie
L'incertezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova, è espressa come estesa con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95% secondo quanto previsto nella ISO 29201:2012 applicata dal laboratorio e indicata nella stessa unità di misura del risultato di prova.

GWA SRL
Via Fratta Rotonda Vado Largo, 4
03012 ANAGNI (FR)
Tel. +39 0775 769975
Fax +39 0775 769976

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1304 L

RAPPORTO DI PROVA N° 24.105/2022	RDP Sezione 7.8 MQ - Revisione 11	ANAGNI, 18/11/2022

Committente	MITSA srl Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Commessa	449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione	Acqua potabile •
Data e ora campionamento	08/11/2022 •
Campionamento eseguito da	Committente
Trasporto eseguito da	Tecnico G-LAB
Punto di campionamento	Edificio A, sesto piano, bagno donne WC 89, lavabo sx - circuito freddo •
Luogo di campionamento	Tribunale ordinario di Roma - Città Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM •
Data ricezione	08/11/2022
Data inizio prova	08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento	* PT 1030 rev 12
Tipo campionamento	Istantaneo diretto
Riferimenti di legge	Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3

Analisi microbiologica

Parametri	Unità di misura	Metodica Utilizzata	Risultato	Limite Min di Cofidenza	Limite Max di Confidenza	Linee guida prevenzione e controllo Legionellosi All. 3
Ricerca e conta Legionella spp	UFC/l	ISO 11731:2017 (Procedura: nessun trattamento, trattamento termico e acido. Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar. Volume inoculato 0,1 ml)	< 100			100

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo • sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina ogni responsabilità. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Responsabile Analisi Microbiologiche
Dott.ssa Roberta Cristiani

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Francesca Proia

Laboratori Analisi Ambientali - Dott.ssa PROIA FRANCESCA - G-LAB

(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S.M.I.
Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.
Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl.
Il campione viene conservato in laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giorni (campioni deteriorabili) o 15 giorni (campioni non deteriorabili).
UFC = Unità Formanti Colonie
L'incertezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova, è espressa come estesa con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95% secondo quanto previsto nella ISO 29201:2012 applicata dal laboratorio e indicata nella stessa unità di misura del risultato di prova.

GWA SRL
Via Fratta Rotonda Vado Largo, 4
03012 ANAGNI (FR)
Tel. +39 0775 769975
Fax +39 0775 769976

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1304 L

RAPPORTO DI PROVA N° 24.106/2022	RDP -Sezione 7.8 MQ - Revisione 11	ANAGNI, 18/11/2022

Committente	MITSA srl
	Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Commessa	449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione	Acqua potabile •
Data e ora campionamento	08/11/2022 •
Campionamento eseguito da	Committente
Trasporto eseguito da	Tecnico G-LAB
Punto di campionamento	Edificio C Procura, piano -1, bagno uomini WC 105, unico lavabo - circuito freddo •
Luogo di campionamento	Tribunale ordinario di Roma - Città Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM •
Data ricezione	08/11/2022
Data inizio prova	08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento	* PT 1030 rev 12
Tipo campionamento	Istantaneo diretto
Riferimenti di legge	Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3

Analisi microbiologica

Parametri	Unità di misura	Metodica Utilizzata	Risultato	Limite Min di Cofidenza	Limite Max di Confidenza	Linee guida prevenzione e controllo Legionellosi All. 3
Ricerca e conta Legionella spp	UFC/l	ISO 11731:2017 (Procedura: nessun trattamento, trattamento termico e acido. Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar. Volume inoculato 0,1 ml)	< 100			100

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo • sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina ogni responsabilità. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Responsabile Analisi Microbiologiche
Dott.ssa Roberta Cristiani

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Francesca Proia

Laboratorio Analisi Chimiche Ambientali - Dott.ssa PROIA FRANCESCA - G-LAB

(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S.M.I.
Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.
Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl.
Il campione viene conservato in laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giorni (campioni deteriorabili) o 15 giorni (campioni non deteriorabili).
UFC = Unità Formanti Colonie
L'incertezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova, è espressa come estesa con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95% secondo quanto previsto nella ISO 29201:2012 applicata dal laboratorio e indicata nella stessa unità di misura del risultato di prova.

GWA SRL
Via Fratta Rotonda Vado Largo, 4
03012 ANAGNI (FR)
Tel. +39 0775 769975
Fax +39 0775 769976

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1304 L

RAPPORTO DI PROVA N° 24.107/2022	RDP Sezione 7.8 MQ - Revisione 11	ANAGNI, 18/11/2022

Committente	MITSA srl Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Commessa	449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione	Acqua potabile •
Data e ora campionamento	08/11/2022 •
Campionamento eseguito da	Committente
Trasporto eseguito da	Tecnico G-LAB
Punto di campionamento	Edificio C Procura, piano terra, bagno comune WC 99, unico lavabo - circuito freddo •
Luogo di campionamento	Tribunale ordinario di Roma - Città Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM •
Data ricezione	08/11/2022
Data inizio prova	08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento	* PT 1030 rev 12
Tipo campionamento	Istantaneo diretto
Riferimenti di legge	Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3

Analisi microbiologica

Parametri	Unità di misura	Metodica Utilizzata	Risultato	Limite Min di Cofidenza	Limite Max di Confidenza	Linee guida prevenzione e controllo Legionellosi All. 3
Ricerca e conta Legionella spp	UFC/l	ISO 11731:2017 (Procedura: nessun trattamento, trattamento termico e acido. Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar. Volume inoculato 0,1 ml)	< 100			100

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo • sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina ogni responsabilità. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Responsabile Analisi Microbiologiche
Dott.ssa Roberta Cristiani

Roberta Cristiani

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Francesca Proia

Dott.ssa PROIA FRANCESCA
Laboratorio Analisi Ambientali G-LAB

(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S.M.I.
Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.
Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl.
Il campione viene conservato in laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giorni (campioni deteriorabili) o 15 giorni (campioni non deteriorabili).
UFC = Unità Formanti Colonie
L'incertezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova, è espressa come estesa con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95% secondo quanto previsto nella ISO 29201:2012 applicata dal laboratorio e indicata nella stessa unità di misura del risultato di prova.

GWA SRL
Via Fratta Rotonda Vado Largo, 4
03012 ANAGNI (FR)
Tel. +39 0775 769975
Fax +39 0775 769976

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1304 L

RAPPORTO DI PROVA N° 24.108/2022	RDP Sezione 7.8 MQ - Revisione 11	ANAGNI, 18/11/2022

Committente	MITSA srl Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Commessa	449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione	Acqua potabile •
Data e ora campionamento	08/11/2022 •
Campionamento eseguito da	Committente
Trasporto eseguito da	Tecnico G-LAB
Punto di campionamento	Edificio C Procura, primo piano, bagno uomini WC 18, unico lavabo - circuito freddo •
Luogo di campionamento	Tribunale ordinario di Roma - Città Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM •
Data ricezione	08/11/2022
Data inizio prova	08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento	* PT 1030 rev 12
Tipo campionamento	Istantaneo diretto
Riferimenti di legge	Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3

Analisi microbiologica

Parametri	Unità di misura	Metodica Utilizzata	Risultato	Limite Min di Cofidenza	Limite Max di Confidenza	Linee guida prevenzione e controllo Legionellosi All. 3
Ricerca e conta Legionella spp	UFC/l	ISO 11731:2017 (Procedura: nessun trattamento, trattamento termico e acido. Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar. Volume inoculato 0,1 ml)	< 100			100

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo • sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina ogni responsabilità. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Responsabile Analisi Microbiologiche
Dott.ssa Roberta Cristiani

Roberta Cristiani

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Francesca Proia

Laboratorio Analisi G-LAB Dott.ssa FRANCESCA PROIA

(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S.M.I.
Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.
Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl.
Il campione viene conservato in laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giorni (campioni deteriorabili) o 15 giorni (campioni non deteriorabili).
UFC = Unità Formanti Colonie
L'incertezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova, è espressa come estesa con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95% secondo quanto previsto nella ISO 29201:2012 applicata dal laboratorio e indicata nella stessa unità di misura del risultato di prova.

GWA SRL
Via Fratta Rotonda Vado Largo, 4
03012 ANAGNI (FR)
Tel. +39 0775 769975
Fax +39 0775 769976

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1304 L

RAPPORTO DI PROVA N° 24.109/2022	RDP Sezione 7.8 MQ - Revisione 11	ANAGNI, 18/11/2022

Committente	MITSA srl
	Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Commessa	449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione	Acqua potabile •
Data e ora campionamento	08/11/2022 •
Campionamento eseguito da	Committente
Trasporto eseguito da	Tecnico G-LAB
Punto di campionamento	Edificio C Procura, secondo piano, bagno disabili WC 26, unico lavabo - circuito freddo •
Luogo di campionamento	Tribunale ordinario di Roma - Città Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM •
Data ricezione	08/11/2022
Data inizio prova	08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento	* PT 1030 rev 12
Tipo campionamento	Istantaneo diretto
Riferimenti di legge	Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3

Analisi microbiologica

Parametri	Unità di misura	Metodica Utilizzata	Risultato	Limite Min di Cofidenza	Limite Max di Confidenza	Linee guida prevenzione e controllo Legionellosi All. 3
Ricerca e conta Legionella spp	UFC/l	ISO 11731:2017 (Procedura: nessun trattamento, trattamento termico e acido. Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar. Volume inoculato 0,1 ml)	< 100			100

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo • sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina ogni responsabilità. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Responsabile Analisi Microbiologiche
Dott.ssa Roberta Cristiani

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Francesca Proia

Laboratorio Analisi Ambientali - Dott.ssa PROIA FRANCESCA - G-LAB

(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S.M.I.
Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.
Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl.
Il campione viene conservato in laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giorni (campioni deteriorabili) o 15 giorni (campioni non deteriorabili).
UFC = Unità Formanti Colonie
L'incertezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova, è espressa come estesa con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95% secondo quanto previsto nella ISO 29201:2012 applicata dal laboratorio e indicata nella stessa unità di misura del risultato di prova.

GWA SRL
Via Fratta Rotonda Vado Largo, 4
03012 ANAGNI (FR)
Tel. +39 0775 769975
Fax +39 0775 769976

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1304 L

RAPPORTO DI PROVA N° 24.110/2022	RDP Sezione 7.8 MQ - Revisione 11	ANAGNI, 18/11/2022

Committente	MITSA srl
	Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Commessa	449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione	Acqua potabile •
Data e ora campionamento	08/11/2022 •
Campionamento eseguito da	Committente
Trasporto eseguito da	Tecnico G-LAB
Punto di campionamento	Edificio C Procura, terzo piano, bagno uomini WC 48, lavabo sx - circuito caldo •
Luogo di campionamento	Tribunale ordinario di Roma - Città Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM •
Data ricezione	08/11/2022
Data inizio prova	08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento	* PT 1030 rev 12
Tipo campionamento	Istantaneo diretto
Riferimenti di legge	Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3

Analisi microbiologica

Parametri	Unità di misura	Metodica Utilizzata	Risultato	Limite Min di Cofidenza	Limite Max di Confidenza	Linee guida prevenzione e controllo Legionellosi All. 3
Ricerca e conta Legionella spp	UFC/l	ISO 11731:2017 (Procedura: nessun trattamento, trattamento termico e acido. Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar. Volume inoculato 0,1 ml)	< 100			100

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo • sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina ogni responsabilità. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Responsabile Analisi Microbiologiche
Dott.ssa Roberta Cristiani

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Francesca Proia

Laboratorio Analisi Dott.ssa FRANCESCA PROIA G-LAB

(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S.M.I.
Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.
Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl.
Il campione viene conservato in laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giorni (campioni deteriorabili) o 15 giorni (campioni non deteriorabili).
UFC = Unità Formanti Colonie
L'incertezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova, è espressa come estesa con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95% secondo quanto previsto nella ISO 29201:2012 applicata dal laboratorio e indicata nella stessa unità di misura del risultato di prova.

GWA SRL
Via Fratta Rotonda Vado Largo, 4
03012 ANAGNI (FR)
Tel. +39 0775 769975
Fax +39 0775 769976

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1304 L

RAPPORTO DI PROVA N° 24.111/2022	RDP Sezione 7.8 MQ - Revisione 11	ANAGNI, 18/11/2022

Committente	MITSA srl Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Commessa	449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione	Acqua potabile •
Data e ora campionamento	08/11/2022 •
Campionamento eseguito da	Committente
Trasporto eseguito da	Tecnico G-LAB
Punto di campionamento	Edificio C Procura, quarto piano, bagno donne WC 55, unico lavabo - circuito freddo •
Luogo di campionamento	Tribunale ordinario di Roma - Città Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM •
Data ricezione	08/11/2022
Data inizio prova	08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento	* PT 1030 rev 12
Tipo campionamento	Istantaneo diretto
Riferimenti di legge	Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3

Analisi microbiologica

Parametri	Unità di misura	Metodica Utilizzata	Risultato	Limite Min di Cofidenza	Limite Max di Confidenza	Linee guida prevenzione e controllo Legionellosi All. 3
Ricerca e conta Legionella spp	UFC/l	ISO 11731:2017 (Procedura: nessun trattamento, trattamento termico e acido. Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar. Volume inoculato 0,1 ml)	< 100			100

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo • sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina ogni responsabilità. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Responsabile Analisi Microbiologiche
Dott.ssa Roberta Cristiani

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Francesca Proia

Laboratorio Analisi Dott.ssa FRANCESCA PROIA G-LAB

(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S.M.I.
Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.
Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl.
Il campione viene conservato in laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giorni (campioni deteriorabili) o 15 giorni (campioni non deteriorabili).
UFC = Unità Formanti Colonie
L'incertezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova, è espressa come estesa con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95% secondo quanto previsto nella ISO 29201:2012 applicata dal laboratorio e indicata nella stessa unità di misura del risultato di prova.

GWA SRL
Via Fratta Rotonda Vado Largo, 4
03012 ANAGNI (FR)
Tel. +39 0775 769975
Fax +39 0775 769976

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1304 L

RAPPORTO DI PROVA N° 24.112/2022	RDP Sezione 7.8 MQ - Revisione 11	ANAGNI, 18/11/2022

Committente	MITSA srl Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Commessa	449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione	Acqua potabile •
Data e ora campionamento	08/11/2022 •
Campionamento eseguito da	Committente
Trasporto eseguito da	Tecnico G-LAB
Punto di campionamento	Edificio B, piano terra, bagno comune WC 15, lavabo sx - circuito freddo•
Luogo di campionamento	Tribunale ordinario di Roma - Città Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM •
Data ricezione	08/11/2022
Data inizio prova	08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento	* PT 1030 rev 12
Tipo campionamento	Istantaneo diretto
Riferimenti di legge	Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3

Analisi microbiologica

Parametri	Unità di misura	Metodica Utilizzata	Risultato	Limite Min di Cofidenza	Limite Max di Confidenza	Linee guida prevenzione e controllo Legionellosi All. 3
Ricerca e conta Legionella spp	UFC/l	ISO 11731:2017 (Procedura: nessun trattamento, trattamento termico e acido. Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar. Volume inoculato 0,1 ml)	< 100			100

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo • sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina ogni responsabilità. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Responsabile Analisi Microbiologiche
Dott.ssa Roberta Cristiani

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Francesca Proia

Laboratorio Analisi - PROIA FRANCESCA - G-LAB

(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S.M.I.
Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.
Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl.
Il campione viene conservato in laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giorni (campioni deteriorabili) o 15 giorni (campioni non deteriorabili).
UFC = Unità Formanti Colonie
L'incertezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova, è espressa come estesa con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95% secondo quanto previsto nella ISO 29201:2012 applicata dal laboratorio e indicata nella stessa unità di misura del risultato di prova.

GWA SRL
Via Fratta Rotonda Vado Largo, 4
03012 ANAGNI (FR)
Tel. +39 0775 769975
Fax +39 0775 769976

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1304 L

RAPPORTO DI PROVA N° 24.113/2022	RDP Sezione 7.8 MQ - Revisione 11	ANAGNI, 18/11/2022

Committente	MITSA srl Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Commessa	449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione	Acqua potabile •
Data e ora campionamento	08/11/2022 •
Campionamento eseguito da	Committente
Trasporto eseguito da	Tecnico G-LAB
Punto di campionamento	Edificio B, piano rialzato, bagno uomini WC 24, lavabo sx - circuito freddo •
Luogo di campionamento	Tribunale ordinario di Roma - Città Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM •
Data ricezione	08/11/2022
Data inizio prova	08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento	* PT 1030 rev 12
Tipo campionamento	Istantaneo diretto
Riferimenti di legge	Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3

Analisi microbiologica

Parametri	Unità di misura	Metodica Utilizzata	Risultato	Limite Min di Cofidenza	Limite Max di Confidenza	Linee guida prevenzione e controllo Legionellosi All. 3
Ricerca e conta Legionella spp	UFC/l	ISO 11731:2017 (Procedura: nessun trattamento, trattamento termico e acido. Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar. Volume inoculato 0,1 ml)	< 100			100

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo • sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina ogni responsabilità. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Responsabile Analisi Microbiologiche
Dott.ssa Roberta Cristiani
Roberta Cristiani

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Francesca Proia
Dott.ssa PROIA FRANCESCA
Laboratorio Analisi Ambientali G-LAB

(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S.M.I.
Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.
Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl.
Il campione viene conservato in laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giorni (campioni deteriorabili) o 15 giorni (campioni non deteriorabili).
UFC = Unità Formanti Colonie
L'incertezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova, è espressa come estesa con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95% secondo quanto previsto nella ISO 29201:2012 applicata dal laboratorio e indicata nella stessa unità di misura del risultato di prova.

GWA SRL
Via Fratta Rotonda Vado Largo, 4
03012 ANAGNI (FR)
Tel. +39 0775 769975
Fax +39 0775 769976

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1304 L

RAPPORTO DI PROVA N° 24.114/2022	RDP Sezione 7.8 MQ - Revisione 11	ANAGNI, 18/11/2022

Committente	MITSA srl
	Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Commessa	449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione	Acqua potabile •
Data e ora campionamento	08/11/2022 •
Campionamento eseguito da	Committente
Trasporto eseguito da	Tecnico G-LAB
Punto di campionamento	Edificio B, primo piano, bagno comune WC 34, lavabo antibagno - circuito freddo •
Luogo di campionamento	Tribunale ordinario di Roma - Città Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM •
Data ricezione	08/11/2022
Data inizio prova	08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento	* PT 1030 rev 12
Tipo campionamento	Istantaneo diretto
Riferimenti di legge	Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3

Analisi microbiologica

Parametri	Unità di misura	Metodica Utilizzata	Risultato	Limite Min di Cofidenza	Limite Max di Confidenza	Linee guida prevenzione e controllo Legionellosi All. 3
Ricerca e conta Legionella spp	UFC/l	ISO 11731:2017 (Procedura: nessun trattamento, trattamento termico e acido. Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar. Volume inoculato 0,1 ml)	< 100			100

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo • sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina ogni responsabilità. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Responsabile Analisi Microbiologiche
Dott.ssa Roberta Cristiani

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Francesca Proia

Laboratorio Analisi Dott.ssa PROIA FRANCESCA G-LAB

(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S.M.I.
Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.
Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl.
Il campione viene conservato in laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giorni (campioni deteriorabili) o 15 giorni (campioni non deteriorabili).
UFC = Unità Formanti Colonie
L'incertezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova, è espressa come estesa con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95% secondo quanto previsto nella ISO 29201:2012 applicata dal laboratorio e indicata nella stessa unità di misura del risultato di prova.

GWA SRL
Via Fratta Rotonda Vado Largo, 4
03012 ANAGNI (FR)
Tel. +39 0775 769975
Fax +39 0775 769976

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1304 L

RAPPORTO DI PROVA N° 24.115/2022	RDP - Sezione 7.8 MQ - Revisione 11	ANAGNI, 18/11/2022

Committente	MITSA srl Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Commessa	449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione	Acqua potabile •
Data e ora campionamento	08/11/2022 •
Campionamento eseguito da	Committente
Trasporto eseguito da	Tecnico G-LAB
Punto di campionamento	Edificio B Procura, terzo piano, bagno donne WC 83, unico lavabo - circuito freddo •
Luogo di campionamento	Tribunale ordinario di Roma - Città Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM •
Data ricezione	08/11/2022
Data inizio prova	08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento	* PT 1030 rev 12
Tipo campionamento	Istantaneo diretto
Riferimenti di legge	Linee Guida per la prevenzione e il controllo della.Legionellosi 07.05.2015_All. 3

Analisi microbiologica

Parametri	Unità di misura	Metodica Utilizzata	Risultato	Limite Min di Cofidenza	Limite Max di Confidenza	Linee guida prevenzione e controllo Legionellosi All. 3
Ricerca e conta Legionella spp	UFC/l	ISO 11731:2017 (Procedura: nessun trattamento, trattamento termico e acido. Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar. Volume inoculato 0,1 ml)	< 100			100

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo • sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina ogni responsabilità. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Responsabile Analisi Microbiologiche
Dott.ssa Roberta Cristiani

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Francesca Proia

Laboratorio Analisi Dott.ssa FRANCESCA G-LAB

(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S.M.I.
Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.
Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl.
Il campione viene conservato in laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giorni (campioni deteriorabili) o 15 giorni (campioni non-deteriorabili).
UFC = Unità Formanti Colonie
L'incertezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova, è espressa come estesa con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95% secondo quanto previsto nella ISO 29201:2012 applicata dal laboratorio e indicata nella stessa unità di misura del risultato di prova.

GWA SRL
Via Fratta Rotonda Vado Largo, 4
03012 ANAGNI (FR)
Tel. +39 0775 769975
Fax +39 0775 769976

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1304 L

RAPPORTO DI PROVA N° 24.116/2022	RDP Sezione 7.8 MQ - Revisione 11	ANAGNI, 18/11/2022

Committente	MITSA srl Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Commessa	449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione	Acqua potabile •
Data e ora campionamento	08/11/2022 •
Campionamento eseguito da	Committente
Trasporto eseguito da	Tecnico G-LAB
Punto di campionamento	Edificio B Procura, quarto piano, bagno donne WC 66, unico lavabo - circuito freddo •
Luogo di campionamento	Tribunale ordinario di Roma - Città Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM •
Data ricezione	08/11/2022
Data inizio prova	08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento	* PT 1030 rev 12
Tipo campionamento	Istantaneo diretto
Riferimenti di legge	Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3

Analisi microbiologica

Parametri	Unità di misura	Metodica Utilizzata	Risultato	Limite Min di Cofidenza	Limite Max di Confidenza	Linee guida prevenzione e controllo Legionellosi All. 3
Ricerca e conta Legionella spp	UFC/l	ISO 11731:2017 (Procedura: nessun trattamento, trattamento termico e acido. Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar. Volume inoculato 0,1 ml)	< 100			100

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo • sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina ogni responsabilità. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Responsabile Analisi Microbiologiche
Dott.ssa Roberta Cristiani

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Francesca Proia

Laboratori Ambientali - PROIA FRANCESCA - G-LAB

(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S.M.I.
Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.
Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl.
Il campione viene conservato in laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giorni (campioni deteriorabili) o 15 giorni (campioni non deteriorabili).
UFC = Unità Formanti Colonie
L'incertezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova, è espressa come estesa con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95% secondo quanto previsto nella ISO 29201:2012 applicata dal laboratorio e indicata nella stessa unità di misura del risultato di prova.

GWA SRL
Via Fratta Rotonda Vado Largo, 4
03012 ANAGNI (FR)
Tel. +39 0775 769975
Fax +39 0775 769976

ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 1304 L

RAPPORTO DI PROVA N° 24.117/2022	RDP Sezione 7.8 MQ - Revisione 11	ANAGNI, 18/11/2022

Committente	MITSA srl Via Aldo Moro 45 04011 Aprilia (RM)
No Commessa	449 - AN/22 - MITSA
Descrizione Campione	Acqua potabile •
Data e ora campionamento	08/11/2022 •
Campionamento eseguito da	Committente
Trasporto eseguito da	Tecnico G-LAB
Punto di campionamento	Edificio B Procura, quinto piano, bagno uomini WC 96 ST. 501, unico lavabo - circuito freddo •
Luogo di campionamento	Tribunale ordinario di Roma - Città Giudiziaria di Roma - P.le Clodio, 5, 00195 Roma RM •
Data ricezione	08/11/2022
Data inizio prova	08/11/2022 Data fine prova 18/11/2022
Procedura campionamento	* PT 1030 rev 12
Tipo campionamento	Istantaneo diretto
Riferimenti di legge	Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi 07.05.2015_All. 3

Analisi microbiologica

Parametri	Unità di misura	Metodica Utilizzata	Risultato	Limite Min di Cofidenza	Limite Max di Confidenza	Linee guida prevenzione e controllo Legionellosi All. 3
Ricerca e conta Legionella spp	UFC/l	ISO 11731:2017 (Procedura: nessun trattamento, trattamento termico e acido. Terreno utilizzato GVPC e BCYE agar. Volume inoculato 0,1 ml)	< 100			100

NOTE:
Le Informazioni contraddistinte con il simbolo • sono fornite dal cliente e pertanto il Laboratorio ne declina ogni responsabilità. I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

Responsabile Analisi Microbiologiche
Dott.ssa Roberta Cristiani
Roberta Cristiani

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Francesca Proia
Dott.ssa Francesca Proia
Analisi Chimiche - Laboratorio - PROIA FRANCESCA - G-LAB

(*) L'asterisco indica le prove non sottoposte ad accreditamento Accredia

Rapporto di prova valido a tutti gli effetti di Legge ai sensi dell'art. 16 R.D. 1/3/1928 n.842 - art. 16 e 18 Legge 19/7/57 n. 679 D.M. 21/6/57 n. 679 e S.M.I.
Il presente rapporto riguarda solo i campioni sottoposti a prova.
Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta della GWA Srl.
Il campione viene conservato in laboratorio dalla data di emissione del rapporto di prova per 7 giorni (campioni deteriorabili) o 15 giorni (campioni non deteriorabili).
UFC = Unità Formanti Colonie
L'incertezza di misura, se indicata nel presente rapporto di prova, è espressa come estesa con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un livello di confidenza del 95% secondo quanto previsto nella ISO 29201:2012 applicata dal laboratorio e indicata nella stessa unità di misura del risultato di prova.